

**INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE**
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
PROF. UNIV. DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 2675 din 09.04.2024

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru lucrari intretinere , reparare si instalare aer conditionat, aparate de tip centrale tratare aer

COD CPV – 45331000-6 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat.

Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2024 – 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice.

Pret estimativ: 3500 lei/luna.

Sursa de finantare:**SERVICII MEDICALE.**

Director financiar contabil
Ec. Damian Georgeta Sanda

Birou Administrativ
Ing. Achille Alina

INSTITUTUL DE BOLE CARDIOVASCULARE


CENTRU CONTROL FINANCIAL

PREVENIV

SI CIOCI AD

10.04.2024

CAIET DE SARCINI



Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din Documentația de Atribuire a contractului de prestări servicii și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Cerințele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de Sarcini.

OBIECTUL ACHIZITIEI:

SERVICII DE VERIFICARE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTELOR DE AER CONDITIONAT TIPI VENTILOCONVERTOR, CHILLER, CENTRALA DE TRATARE AER.

COD CPV : 45331000-6

Achizitie directa

CERINTE TEHNICE IMPUSE

a) în cazul echipamentelor tip ventiloconvector:

- *curatare, dezinfecție, filtre de praf
 - *curatare baterie ventiloconvector
 - *verificat legături alimentare apă
 - *verificat tavă de condens
 - *verificare tubulatură aferente ventiloconvectoarelor
 - *verificare temperaturi de refulare și aspirație
- Se vor efectua revizii lunare în perioada mai-septembrie.

b) în cazul echipamentelor tip Chiller:

- *verificare cantități ulei în utilaj
 - *verificare presiune disponibilă ulei
 - *verificare circuit recuperare ulei
 - *verificare conexiuni și cabluri electrice, echipamente, tablouri automatizare
 - *verificare stare ulei (amestec cu agent frigorific)
 - *verificare curenți electrici absorbiți conform cererii
 - *verificare debite circulație apă
 - *verificare prezența vibrațiilor și sunete
 - *verificare funcționare Float Valve agent frigorific lichid
- Se vor efectua revizii semestriale.

c) în cazul echipamentelor tip Centrală de tratare aer:

- *curățarea condensatoarelor
- *verificare presiune freon
- *verificare presostat
- *reglat uși
- *verificare și setare procesor
- *curățare, dezinfectie filtru aer
- *verificare parametri setați
- *verificare ventilator

- *verificare presostat filtre aer
- *verificare capace si garnituri
- *verificare termosta antiinghet si protectii
- *verificare vana deviatoare
- *verificare palete ventilator
- *verificare schimbator caldura

Se vor efectua revizii semestriale.

a) echipamente tip ventiloconvector se regasesc conform tabelului de mai jos

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	GEA	2,5KW	Corp C	11

b)echipamente tip Chiller

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	MTA	240KW	Corp nou C	1
2	CLIMAVENETA	60KW	Corp B	1

d)echipamente de tip Centrala de tratare aer

Nr.crt.	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	GEA	9000MC	ATI et.II corp D	1
2	GEA	18000MC	Corp C	1
3	YORK		Bloc operator corp d	1

e)echipament de racire bloc operator

Nr.crt	Marca aparat	Model aparat	Locatie	Bucati
1	Weiss Tehnic	W1000	Cam.tehnica bloc operator corp C	1

4. Conditii referitoare la prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia sa efectueze service si reparatii la toate instalatiile de climatizare enumerate mai sus si sa detina pregatirea tehnica necesara, avize si autorizatii necesare pentru a putea intervenii din punct de vedere legal a aparatele enumerate in tabelele de mai sus.

Prestatorul de servicii desemnat prin contract isi asuma intreaga responsabilitate din punct de vedere a normelor de protectia muncii si PSI, in caz de accidente ale persoanelor care presteaza servicii de reparare interventie asupra agregatelor enumerate.

Pentru aparatele de tip chiler si aparatele tip centrala tratare aer:

- mentenanta se va efectua lunar.
- daca la momentul efectuarii de mentenanta se constata defectiuni care necesita eforturi financiare in plus fata de contract se anunta prin fise de constatare.

INTERVENTII ASUPRA AGREGATELOR LA CEREREA BENEFICIARULUI

În afara serviciului de mentenanță enumerat mai sus, prestatorul trebuie să aibă disponibilitatea de a interveni la cererea reprezentanților IBCVT asupra agregatelor cuprinse în contract, în termen de minimum 8 ore de luni până duminică și în sărbătorile legale. Pentru această firmă prestatoare la început de contract va furniza un număr de telefon (care se va trece în contract) la care să se poată sesiza de către reprezentanții IBCVT orice defecțiune apărută la aparatele cuprinse în contract. Sesizarea se va putea face prin apel telefonic, mesaj text ori mesaj whats-up.

Prestatorul va cuprinde în oferta financiară și un pret / ora de intervenție în condițiile enumerate mai sus.

Contractul se va încheia pentru perioada 01.05.2024 până în data de 31.12.2024 cu posibilitatea de prelungire prin act adițional pentru o perioadă de cel mult 4 luni calendaristice.

Ofertele se depun pe adresa office@cardiologie.ro ori în plic închis la secretariatul instituției.

Intocmit

Ing. Achiroae Alin

Asigurat

Ing. Voichescu Ilie